

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30,
e-mail: usib@gosnadzor.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 33-47-2022 от «11» ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что с переносным комплектом приборов
электролаборатория

**Акционерное общество «Энерго Сервис»
ИНН 7022014560**

/полное наименование предприятия, организации/

636840, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 88

/юридический адрес предприятия/

636840, Томская область, г. Стрежевой, ул. Транспортная, д. 6,

телефон/факс 8(38259) 6-85-37/6-36-20

/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Томском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до и выше 1000 В

/ до и / или/ выше 1000 В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или/ измерений:

1. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 10 кВ включительно.
3. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ включительно.
4. Испытания синхронных генераторов и компенсаторов до 10 кВ включительно.
5. Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, напряжением до 10 кВ включительно, мощностью до 1600 кВА.
6. Испытания трансформаторов тока до 10 кВ.
7. Испытания трансформаторов напряжения до 10 кВ включительно.
8. Испытания выключателей нагрузки до 10 кВ включительно.
9. Испытания разъединителей, отделителей и короткозамыкателей до 10 кВ включительно.
10. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) до 10 кВ включительно.
11. Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ включительно.
12. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений до 10 кВ включительно.
13. Испытание предохранителей напряжением до 10 кВ включительно.
14. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ.

15. Испытание опорных изоляторов до 10 кВ включительно.
16. Измерение сопротивления заземляющего устройства.
17. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.
18. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
19. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, силовой и осветительной электропроводки, электрооборудования.
20. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
21. Проверка устройств защитного отключения (УЗО).

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний (измерений), акта проверки готовности № 33-5/Д-ЭТЛ-8 от « 11 » ноября 2022 г.

Срок действия Свидетельства установлен до « 11 » ноября 2025 г.



Заместитель руководителя

М.П.

А.В. Клышников